

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический
надзор**

от 10 декабря 2014 года

№ 05/1137

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина
городского округа Самара

443051, город Самара, улица Республиканская, 50

Акт по результатам мероприятий по контролю (надзору) от 10.12.2014 года №
05/1137 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.

*Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.*

*С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные
мероприятия).*

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотреть площадку на расстоянии не менее 20 м от здания с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с требованиями п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2.	В кабинете рисования установить умывальную раковину в соответствии с требованиями п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3.	В учебных кабинетах технологии, рисования, музыки провести отделку стен материалом, допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4.	В учебном кабинете № 17 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней в соответствии с требованиями п.7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Срок исполнения предписания от 10.12.2014 года № 05/1137 - 15.08.2016 года.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Гришанова И.И. Гришанова И.И.

Предписание для исполнения получил: 10 декабря 2014 года

И.о. директора ШБОУ СОШ №150 г.о. Самары

Руководитель:
(должностное лицо, уполномоченное руководителем), юридического лица или индивидуального предпринимателя

подпись

Ф.И.О.