

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ) ОНД г.о. САМАРА

443034, г.о. Самара, ул. Свободы, д. 148; тел. 8(846)931-56-84

**Предписание № 4199 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

директору МБОУ школа 150 имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара (по Кировскому району) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области – заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору подполковника внутренней службы Суханова С.В.

№ 4199 от 23.10.2014 года, ст. 6  
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. 24.11.2014 по 15 ч. 00 мин. 24.11.2014 проведена проверка инспектором отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)  
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Кныш Анной Валерьевной МБОУ школы 150 имени Героя Советского союза В.И. Чудайкина

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
расположенного по адресу: 443051, г.о. Самара, Кировский район, ул. Республиканская, 50  
совместно с Директором Поспеловой Л.В.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первом этаже установленные шкафы пожарных кранов не сертифицированы в области пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002г. "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России №312 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Положения о Системе	01.03.2016	

		сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации".		
2.	На втором этаже установленные шкафы пожарных кранов не сертифицированы в области пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002г. "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России №312 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации".	01.03.2016	
3	На третьем этаже установленные шкафы пожарных кранов не сертифицированы в области пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002г. "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России №312 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации".	01.03.2016	
4	На четвертом этаже установленные шкафы пожарных кранов не сертифицированы в области пожарной безопасности.	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002г. "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России №312 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации".	01.03.2016	
5	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов	Нарушение: ФЗ-69 ст.2, НПБ 104-03 п. 3.9 Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

Нарушение: ФЗ-69 ст.2, Приказ МЧС России № 320 от 08.07.2002г. "Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", Приказ МЧС России №312 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Положения о Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации и Порядка проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности Российской Федерации".

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Кныш Анна Валерьевна

№ 14 от 11 2014



Предписание для исполнения получил:



2014

Директор Пospelова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Директор Пospelова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)