

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 338-96-06 E-mail: 63.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Самарской области

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45 А

т. 8(846)266-72-69

Предписание № 319/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа № 150 имени Героя Советского союза В.И. Чудайкина» городского округа Самара (далее – МБОУ «Школа № 150

имени Героя Советского союза В.И. Чудайкина» г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору № 319 от 24.02.2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «23» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; «02» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. проведена плановая проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара – государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору Кныш Анной Валерьевной МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского союза В.И. Чудайкина» г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Республиканская, д. 50

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заместителем заведующего по хозяйственной работе МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского союза В.И. Чудайкина» г.о. Самара Батаевой Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В разработанной декларации пожарной безопасности содержатся сведения недействующих требований пожарной безопасности. | ч. 5 ст. 6, ч. 1,3-5, ст. 64 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 7 приказа МЧС России от 24 февраля 2009 г. N 91 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». | 20.01.2022 | |
| 2. | Не предоставлена документация обработки сценической коробки огнезащитным | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий- | 20.01.2022 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | составом. | ской Федерации" п. 95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. | | |
| 3. | Ширина эвакуационного выхода (цокольный этаж левое крыло) менее 1,2м. | СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. | 20.01.2022 | |
| 4. | Ширина эвакуационного выхода (цокольный этаж правое крыло) менее 1,2м. | СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. | 20.01.2022 | |
| 5. | На первом этаже на полу применен горючий материал (линолеум). | п. 2 ч. 1 ст. 6 п.1 таблица 3, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 20.01.2022 | |

организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в многоквартирном доме, государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности


(должность, фамилия, инициалы государственного

и профилактической работы по г.о. Самара

инспектора по пожарному надзору)

старший лейтенант внутренней службы Кныш Анна Валерьевна

«02» апреля 2021 г.



Кныш
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского

союза В.И. Чудайкина» г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы)

Поспелова Лариса Викторовна

«02» апреля 2021 г.

(подпись)

г.о. Самара

№ 150

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору